

Instalacja elektryczna:

-  Gniazdo, jednofazowe p/t 16A
-  Gniazdo, jednofazowe, hermetyczne p/t 16A
-  Puszka podłogowa w regulowanej wysokości 12modułów wyposażona w osprzęt Mosaic
 - 2x gniazdo 230V
 - 1x gniazdo RJ45
 - 1x gniazdo głośnikowe

Uwaga:

gniazda w florbox 1 zasilic z tablicy TU (obw nr TU/1)

gniazda w florbox 2 zasilic z tablicy T5 (obw nr T5/2)

-  Istniejąca rozdzielnica elektryczna zasilana z TG
-  Projektowana rozdzielnica elektryczna dla potrzeb instalacji Centrum symulacji medycznej
-  Projektowana rozdzielnica elektryczna dla potrzeb instalacji Centrum symulacji medycznej – napięcie podtrzymane poprzez UPS
-  Istniejąca główna rozdzielnica elektryczna

-  Projektowana UPS 3kVA zamontowany pod rozdzielnicą TU5

 Wewnętrzna linia zasilająca

-  Wypust zasilania 1-faz wentylatora
-  Wypust zasilania 3-faz kompresora – poprzez wyłącznik serwisowy

ilość gniazd tutaj w ramce dwukrotnej, brak oznaczenia oznacza gniazdo lub wypust pojedynczy



-  Łącznik świecznikowy p/t 10A
-  Łącznik zwierny p/t 10A
-  Łącznik schodowy 10A
-  RADIX LED 38W P3 4000K
montaż podtynkowy
-  TINCTURA LED 38W P3 4000K
montaż natynkowy
-  SEDUM LED 38W P2 4000K
montaż natynkowy
-  oprawa ściemniana za pomocą przycisku dzwonekowego,
– doprowadzić przewody 4x1,5mm²

Uwaga:

oprawy zasilic z istniejących obwodów przewodami

YDYpzo3x1,5mm² (wyjątkowo w pom 0.07 YDYpzo4x1,5mm²)

Instalacja teletechniczna:

-  Gniazdo internetowe p/t RJ45
-  Gniazdo internetowe podwójne p/t RJ45
-  Gniazdo głośnikowe p/t
-  Gniazdo HDMI p/t
-  Wypust kabla dla mikrofonu (pozostawić zapas 2mb)
-  Wypust kabla UTP kat 6 dla kamery
– zakończyć wtyczką RJ45
-  Lokalizacja szafy rack 19' dla potrzeb instalacji teletechnicznych centrum symulacji medycznej

TEMAT (NAZWA)		ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU W RAMACH PROJEKTU „OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJOWEGO KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO PPWSZ W NOWYM TARGU ORAZ UTWORZENIE MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ”		
ADRES INWEST.		NOWY TARG dz. nr ew. 6614/8		
RYSUNEK		LEGENDA		
PROJEKTOWAŁ ELEKTRYKA		mgr inż Karol Liszka spec.: instalacyjna nr ewid.: MAP/0055/PWOWE/13		SKALA: 1:100 DATA: LUTY 2018
PROJEKTOWAŁ TELETECHNIKA		mgr inż Stanisław Jania spec.: instalacyjno-inżynierska UAN-Upr 188/89, UAN-Upr 380/89		PROJ. WYKONAWCZY BRANŻA: ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAŁ REDAKTOWAŁ 		RM PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MIREK 32-436 TOKARNIA 427 tel. 693 398 272		NR RYS. E.05
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM				